



Zertifikat

Minergie-Modul Komfortlüftung HomeVent ER300

Hoval AG
Austrasse 70, 9490 Vaduz

Kategorie: Minergie Komfortlüftung 150		
	ER300	Anforderungen
Energieklasse	A ⁺	erfüllt
Temperatur-Verhältnis	83 %	erfüllt
Temperatur-Verhältnis	88 %	erfüllt
Übertragungsverhältnis / Extern Leckagen	0.1 % / 2.3 %	erfüllt
Vereisungsschutz	-15 °C	erfüllt
Akustik Gehäuse	43 dB(A)	erfüllt
Akustik ZUL / ABL	27 / 29 dB(A)	erfüllt*

*In Kombination mit der Verteilbox VTB, mit der SDB160-140 werden 24 / 25 dB(A) erreicht.

Dieses Gerät wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Komfortlüftung

Ein Minergie-Modul Komfortlüftung ist ein Lüftungsgerät, das dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere hinsichtlich Energieeffizienz, Wärme- und Feuchterückgewinnung sowie Akustik, und eine gute Dokumentation und Dienstleistungen mitbringen.

Das Lüftungsgerät HomeVent ER300, in Kombination mit der Verteilbox VTB bzw. der SDB-160-140, darf als Minergie-Modul Komfortlüftung bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Horw, 22. Oktober 2024

Hochschule Luzern
Instituts Gebäude und Energie

Claudia Hauri