



Zertifikat

System: forster omnia

Türelement einflügelig mit Seitenteil

Forster Profilsysteme AG, Amriswilerstrasse 50, 9320 Arbon Code Nr. 128.22

Material Blend- und Flügelrahmen, thermisch getrenntes Profilsystem in Stahl oder Edelstahl, Türblatt und Seitenteil mit Glasfüllung
Masse Mauerlichtmass 1000 x 2000 mm

U_D-Wert ≤ 1.2 W/m²K

Diese Türkonstruktion wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Türe

Eine Minergie-Modul Türe ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „**forster omnia**“ darf als **MINERGIE-Modul Türe** bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Bachenbülach, 03. Juli 2023

ARGE MINERGIE®-Türen

Dominik Dischl, VST

ARGE MINERGIE®-Türen

Daniel Furrer, VSSM