



Zertifikat

System: Arthline Holz-Metall A-FB
Türelement einflügelig

RIWAG TÜREN AG, Wegscheide 12,
6415 Arth

Code Nr. 113.19

Material Rahmen und Türblatt in Holz / Holztüre mit Aluminiumvorsatzschale, auswärts öffnend, flächenbündig
Masse Mauerlichtmass 1000 x 2000 mm

U_D-Wert ≤ 1.2 W/m²K

Diese Türkonstruktion wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Türe

Eine Minergie-Modul Türe ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „**Arthline Holz-Metall A-FB**“ darf als **MINERGIE-Modul Türe** bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Bachenbülach, 12.11.2019

ARGE MINERGIE®-Türen



Dominik Dischl, VST

ARGE MINERGIE®-Türen



Daniel Furrer, VSSM