



Zertifikat

System: Internorm AT 500

Türelement einflügelig

Internorm International GmbH
Gangelgutstrasse 131, A- 4050 Traun

Code Nr. 130.23

Material Blend- und Flügelrahmen mit thermisch getrennten
Aluminiumprofilen mit Hartschaumeinlage,
Türblatt mit oder ohne Glasfüllung
Masse Mauerlichtmass 1000 x 2000 mm

U_D-Wert ≤ 1.2 W/m²K

Diese Türkonstruktion wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Türe

Eine Minergie-Modul Türe ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „**Internorm AT 500**“ darf als **MINERGIE-Modul Türe** bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Bachenbülach, 03. Juli 2023

ARGE MINERGIE®-Türen

Dominik Dischl, VST

ARGE MINERGIE®-Türen

Daniel Furrer, VSSM