



Certificat

Système: Internorm AT 500

Élément de porte à un battant

Internorm International GmbH
Gangelgutstrasse 131, A- 4050 Traun

N° de code 130.23

Matériel cadres dormant et ouvrant avec profilés alu séparés
thermiquement et insert en mousse, panneau de porte plein ou
vitrée. Dimensions
Vide de maçonnerie 1000 x 2000 mm

Valeur $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Cette construction de porte a été certifiée selon les standards soutenus par
l'association Minergie®, les cantons, l'économie et l'Office fédéral de
l'énergie:

Module de porte Minergie®

Un module de porte Minergie® est une porte qui correspond aux standards
techniques actuels qui satisfont notamment les valeurs requises en matière
de conductibilité thermique, de résistance et d'étanchéité tout en présentant
un bon rapport qualité-prix.

La construction « **Internorm AT 500** » peut être qualifiée de **module de porte
MINERGIE**.

Date de la certification: Bachenbülach, le 03.07.2023

ARGE MINERGIE® portes

Dominik Dischl, VST

ARGE MINERGIE® portes

Daniel Furrer, VSSM