



# Zertifikat

**System: MB-104 Passive**

Türelement einflügelig

Aluprof S.A.

Warszawska 153, PL-43-300 Bielsko-Biala

Code Nr. 135.26

Material Blend- und Flügelrahmen mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit Hartschaumeinlage, Türblatt mit oder ohne Glasfüllung

Masse Mauerlichtmass 1000 x 2000 mm

**U<sub>D</sub>-Wert** ≤ 1.2 W/m<sup>2</sup>K

Diese Türkonstruktion wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

## Minergie-Modul Türe

Eine Minergie-Modul Türe ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „**MB-104 Passive**“ darf als **MINERGIE-Modul Türe** bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Zürich, 13. Mai 2026

ARGE MINERGIE®-Türen

Dominik Dischl, VST

ARGE MINERGIE®-Türen

Simon Schneider, VSSM