



Zertifikat

System: Internorm AT 540

Türelement einflügelig

Internorm International GmbH
Gangelgutstrasse 131, A- 4050 Traun

Code Nr. 130.23

Material	Türelement in Aluminium mit thermischer Trennung aus Polyamid, Türblatt mit oder ohne Glasfüllung
Masse	Mauerlichtmass 1000 x 2000 mm

U_D-Wert ≤ 1.2 W/m²K

Diese Türkonstruktion wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Türe

Eine Minergie-Modul Türe ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „**Internorm 540**“ darf als **MINERGIE-Modul Türe** bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Bachenbülach, 10. Mai 2023

ARGE MINERGIE®-Türen



Dominik Dischl, VST

ARGE MINERGIE®-Türen



Daniel Furrer, VSSM