



Certificat

Système: Internorm AT 540

Élément de porte à un battant

Internorm International GmbH
Gangelgutstrasse 131, A- 4050 Traun

N° de code 130.23

Matériel Élément de porte en aluminium avec séparation thermique en polyamide, panneau de porte avec ou sans vitrage

Dimensions Vide de maçonnerie 1000 x 2000 mm

Valeur $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Cette construction de porte a été certifiée selon les standards soutenus par l'association Minergie®, les cantons, l'économie et l'Office fédéral de l'énergie:

Module de porte Minergie®

Un module de porte Minergie® est une porte qui correspond aux standards techniques actuels qui satisfont notamment les valeurs requises en matière de conductibilité thermique, de résistance et d'étanchéité tout en présentant un bon rapport qualité-prix.

La construction « **Internorm AT 540** » peut être qualifiée de **module de porte MINERGIE**.

Date de la certification: Bachenbülach, le 10 mai 2023

ARGE MINERGIE® portes

Dominik Dischl, VST

ARGE MINERGIE® portes

Daniel Furrer, VSSM