



Zertifikat

System: Duraslide Wood

KLARER FENSTER AG

Gröblistrasse 14 | CH-9014 St. Gallen

Code Nr. 108.23

Konstruktion:	Hebeschiebetüre	
Material:	Holz	
	$U_w \leq 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
mittlerer U_f -Wert Rahmen in $\text{W/m}^2\text{K}$	1.135	1.135
Glasflächenanteil	81.4 %	81.4 %
Verglasung in $\text{W/m}^2\text{K}$	U_g -Wert 0.60, Stärke 40 mm	U_g -Wert 0.70, Stärke 40 mm
Randverbund	Thermix TX pro	Thermix TX pro
Ψ_g -Wert in W/mK	0.039	0.038
Wärmebrückenverlust Ψ_E	0.069	0.069

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion Duraslide Wood darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 06. Juli 2023

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer



**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer

