



Zertifikat

System: Holzfenster

IV-75 67/78 (HO-67-78)

G. Baumgartner AG

Flurstrasse 41, 6332 Hagendorn / Cham

Code Nr. 289.23

Konstruktion:	Fensterelement	
Material:	Blendrahmen und Flügelrahmen Holz	
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
mittlerer U _r -Wert Rahmen in W/m ² K	1.269	1.269
Glasflächenanteil	75.6 %	75.6 %
Verglasung in W/m ² K	U _g -Wert 0.50, Stärke 40 mm	U _g -Wert 0.70, Stärke 40 mm
Randverbund	Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium	Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium
Ψ _g -Wert in W/mK	0.030	0.026
Wärmebrückenverlust Ψ _E	0.071	0.071

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion Holzfenster IV-75 67/78 (HO-67-78) darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 06. Juli 2023

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer

**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer