



Zertifikat

System: Venuro 2

Venuro AG, Industriestrasse 16, 8820 Wädenswil

Code Nr. 620.25

Konstruktion: Fensterelement Schiebetüre Material: Aluminium thermisch getrennt		
	U _W ≤ 0.80 W/m ² K	U _W ≤ 1.0 W/m ² K
mittlerer U _f -Wert Rahmen in W/m²K	1.853	1.853
Glasflächenanteil	97.7 %	97.7 %
Verglasung in W/m²K	U _g -Wert 0.60, Stärke 46 mm	U _g -Wert 0.70, Stärke 46 mm
Randverbund	Swisspacer Ultimate	Swisspacer Ultimate
Ψ _g -Wert in W/mK	0.029	0.028
Wärmebrückenverlust Ψ _E	0.094	0.094

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion **Venuro 2** darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 15.10.2025

Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden SZFF

Fabio Rea, Geschäftsführer

Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche FFF

Markus Hobi, Geschäftsführer

