



Zertifikat

System:

Holz-Metallfenster SV-L-RP-86-78

Blumer Fensterwerke AG

Schönengrundstrasse 1, 9104 Waldstatt

Code Nr. 147.24

Konstruktion:	Fensterelement	
Material:	Blend- und Flügelrahmen Holz-Aluminium	
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
mittlerer U _F -Wert Rahmen in W/m ² K	1.084	1.084
Glasflächenanteil	88.8 %	88.8 %
Verglasung in W/m ² K	U _g -Wert 0.50, Stärke 48 mm	U _g -Wert 0.70, Stärke 48 mm
Randverbund	T-Spacer Premium	T-Spacer Premium
Ψ _g -Wert in W/mK	0.030	0.030
Wärmebrückenverlust Ψ _E	0.105	0.105

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion Holz-Metallfenster SV-L-RP-86-78 darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 01.11.2024

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer



**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer

