MINERGIE®
Modul Fenster

Zertifikat

System: KF310

Internorm International GmbH
Ganglgutstrasse 131, A- 4050 Traun

Code Nr. 537.22

Konstruktion Fensterelement Material: Kunststoff		
	Uw ≤ 0.80 W/m2K	**Uw ≤ 1.0 W/m2K**
mittlerer U_f-Wert Rahmen in W/m²K	1.147	1.147
Glasflächenanteil	79 %	79 %
Verglasung in W/m²K	U_g-Wert 0.50, Stärke 48 mm	U_g-Wert 0.70, Stärke 48 mm
Randverbund	TGI-Spacer	TGI-Spacer
ψ_g-Wert in W/mK	0.040	0.038
Wärmebrückenverlust ΨE	0.080	0.080

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion **KF310** darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 01.10.2022

Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF

Fabio Rea, Geschäftsführer

look out to the future SZFF CSFF

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Markus Hobi, Geschäftsführer

Kompetent für Fenster
notre compétence la fenêtre
www.fff.ch