



Certificato

Sistema: KF310

Internorm International GmbH
Ganglgutstrasse 131, A- 4050 Traun

Codice n. 537.22

Struttura: Elemento finestra Materiale: Plastica		
	Uw ≤ 0.80 W/m²K	Uw ≤ 1.0 W/m²K
Valore medio U_f telaio in W/m ² K	1.147	1.147
Percentuale vetrata	79 %	79 %
Vettraggio in W/m ² K	Valore U_g 0.50, spessore 48 mm	Valore U_g 0.70, spessore 48 mm
Giunto perimetrale	TGI-Spacer	TGI-Spacer
Valore ψ_g in W/mK	0.040	0.038
Perdita ponte termico Ψ_E	0.080	0.080

Questa finestra è stata certificata secondo lo standard sostenuto dall'Associazione Minergie, dai Cantoni, dall'industria e dall'Ufficio federale dell'energia:

Modulo finestra Minergie

Un Modulo finestra Minergie è una finestra che presenta i livelli tecnici più avanzati, in particolare in materia di isolamento termico, assenza di condensa e tenuta e che offre un buon rapporto qualità-prezzo. La struttura **KF310** può essere definita Modulo finestra Minergie.

Data della certificazione: Olten, 01.10.2022

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Direttore



**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Direttore

